



•建物の設計

•工事を
請負う方へ

•お店を貸す方

•お店を
始める方へ

- ✓ テナントの入替え、改装の工事をする場合
- ✓ 増築や改築、建物の接続を行う場合
- ✓ 避難上又は消火活動上有効な扉や窓等が減少する場合
- ✓ 収容人員が増える場合・・・等

必ず**消防本部**へ

事前相談

をお願いします。


要 
でんわ
相談!!



■お問合せは 岡崎市消防本部 予防課 ☎(0564) 21-9860



テナントの入替え、改装の工事をする場合




【例：用途変更 事務所→物品販売店】

飲食店や物品販売店など、不特定多数の方が利用する用途は、消防用設備の設置基準が**厳しく**なります。




増築や改築、建物の接続を行う場合

増築等で面積、階数が増加する他にも、建物を**接続**することで、同一棟となり、消防用設備の設置が必要となる場合があります。



扉や窓等が減少する場合



窓に格子や看板を付けたり、窓際に棚を置いたり、窓等の種別を変更することで、消防用設備の設置基準が**厳しく**なります。


無窓階

検索



収容人員が増える場合

接客スペースを増やしたり、従業員の人数を増やすことで、「**防火管理者**」の選任義務が生じる場合があります。



防火管理者

検索